

RG.ZP-271.7.2019

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zadanie I: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Nienadówka, działka o nr ew. 195 i w obrębie Trzebuska działki o nr ewid. 1406/11, 1407/4 i 1408/7

Zadanie II: Przebudowa drogi wewnętrznej o nr ew. 195 w miejscowości Nienadówka, działki o nr ewid. 1406/11, 1407/4, i 1408/7 w miejscowości Trzebuska w km 0+000-0+125

Pytanie;

Dotyczy pozycji nr 1.5, 1.6 oraz 1.7 Kosztorysu ofertowego dla zadania I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm.

Odpowiedź;

Podbudowę z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (poz. 1.5) należy wykonać zgodnie z KNR 231/114/5 Zestawienie i opis materiałów do wbudowania do danej tabeli i pozycji.

Podbudowę z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (poz. 1.6 i 1.7) należy wykonać zgodnie z KNR 231/114/7 i KNR 231/114/8 Zestawienie i opis materiałów do wbudowania do danej tabeli i pozycji.

Z up. BURMISTRZA


mgr inż. Grzegorz Kwiecień
ZASTĘPCA BURMISTRZA