

Gmina Sokółów Małopolski

Sokolów Małopolski, 21 sierpnia 2024 r.

RG.271.16.2024.PB

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie:

„Budowa placu zabaw w Trzebusce”.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Pytanie nr 1: Czy Zamawiający dopuści wykonanie elementów ozdobnych tj. daszki, burty z płyty HDPE o gr. 15 mm, a podestów i ścianek wspinaczkowych z antypoślizgowej płyty HDPE?

Odpowiedź na pytanie nr 1: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2: Czy Zamawiający wymaga obsługi geodezyjnej?

Odpowiedź na pytanie nr 2: Kwestie te zostały wskazane we wzorze umowy.