

ODPIS

STAROSTA RZESZOWSKI
POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
35-064 RZESZÓW, UL. TARGOWA 1
TEL. 17 861 48 16, FAX 17 862 66 60

Rzeszów, dnia 2019-03-11

PROTOKÓŁ NARADY KOORDYNACYJNEJ NR PODGIK.430.154.2019

Opis przedmiotu narady: **PB-sieć kanalizacji sanitarnej zgodnie z legendą.**

Wnioskodawca: **Usługi Projektowe
Tomasz Staszewski
37-112 Kosina, Rogóżno 279**

Wniosek z dnia: 2019-03-04

Data wpływu wniosku: 2019-03-04

Inwestor: **Gmina Sokółów Małopolski
36-050 SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI ul. Rynek 1**

Obiekt położony:
gmina **SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI**, obręb **Wólka Niedźwiedzka**,

Narada koordynacyjna przeprowadzona w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rzeszowie,
w budynku Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie ul. Targowa 1

DATA NARADY KOORDYNACYJNEJ: 2019-03-06

- * Integralną częścią protokołu jest załącznik graficzny - projekt zagospodarowania terenu.
- * Usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (przed zasypaniem) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- * Istnieje obowiązek ochrony znaków geodezyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych.
- * Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci z istniejącym uzbrojeniem, prace ziemne wykonywać ręcznie i pod nadzorem pracownika właściciela/ użytkownika sieci.
- * Rezultat narady koordynacyjnej nie zwalnia z konieczności spełnienia wymogów zawartych w branżowych normach i warunkach technicznych.

UCZESTNICY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Lp.	NAZWA INSTYTUCJI	IMIĘ I NAZWISKO PRZEDSTAWICIELA	PODPIS
1.	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	A. Tur	na oryginale
2.	Starostwo Powiatowe w Rzeszowie	J. Czech	"
3.	Zarząd Dróg Powiatowych w Rzeszowie	S. Konieczkowska	"
4.	PINB w Rzeszowie	J. Jarząb	"
5.	PSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy w Jaśle	M. Orpiszewski	"
6.	PGNIG SA, O/Sanok	J. Gurak	"
7.	PGE-RE-Leżajsk	Z. Kuśnierz	"
8.	ST "WIST" Łąka	T. Dodolak	"
9.	GDDKiA Rzeszów	S. Siek	"
10.	GAZ-SYSTEM Tarnów	T. Głód	"

Podmioty wezwane na naradę, których przedstawiciele nie uczestniczyli w niej: -

Stanowiska uczestników narady:

1. Prace ziemne pod przewodami linii 15 kV wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika RE Leżajsk. Przy pracy sprzętem mechanicznym w pobliżu przewodów linii 15 kV zachować poziomą odległość zgodnie z przepisami. Rury osłonowe na istniejących kablach energetycznych przy skrzyżowaniu z projektowaną kanalizacją sanitarną zamontować pod nadzorem pracownika RE Leżajsk.
2. Skrzyżowania z siecią gazową realizować pod nadzorem przedstawiciela Gazowni w Leżajsku. Spisać protokół odbioru.
3. Pozostali uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie bez uwag.

Z up. STAROSTY
mgr inż. Justyna Koprawicz
KIEROWNIK ZESPOŁU
DS. OBSŁUGI POWIATOWEJ BAZY GESUT

.....
przewodniczący narady koordynacyjnej