

RG.ZP-271.6.2019

Odpowiedź na zapytanie

Dotyczy postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

Zadanie I: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Trzebuska, działka o nr ew. 467

Zadanie II: Przebudowa drogi wewnętrznej nr 467 w miejscowości Trzebuska w km 0+000-0+240

Pytanie;

Dotyczy pozycji nr 1.8, 1.9 oraz 1.10 Kosztorysu ofertowego dla zadania I. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie podbudowy z kruszywa z mieszanki kamiennej frakcji 0-31,5 mm.

Odpowiedź;

Podbudowę z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm (poz. 1.8) należy wykonać zgodnie z KNR 231/114/5 Zestawienie i opis materiałów do wbudowania do danej tabeli i pozycji.

Podbudowę z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm (poz. 1.9 i 1.10) należy wykonać zgodnie z KNR 231/114/7 i KNR 231/114/8 Zestawienie i opis materiałów do wbudowania do danej tabeli i pozycji.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Grzegorz Kwiecień
ZASTĘPCA BURMISTRZA