

Projekt pn.: „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Sokołów Małopolski, dnia 11.10.2019 r.

GMINA SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI

Znak sprawy: **RGZP.271.2.1.2019.GD**

-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na biomasę na terenie Gminy Sokołów Małopolski”

- A. Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp, **Zamawiający:** Gmina Sokołów Małopolski, ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski, **przekazuje treść kolejnych zapytań dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)**, które wpłynęły do Zamawiającego **wraz z udzielonymi odpowiedziami.**

Pytanie z dnia 7.10.2019 r.:

1. Czy Zamawiający zaakceptuje kolektor spełniający wszystkie wymagania opisane przez Zamawiającego, jednak o powierzchni brutto 2,8m²?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający dopuści kolektor o maksymalnej powierzchni 2,8 m² brutto przy zastosowaniu wszystkich pozostałych parametrów kolektora.

Pytania z dnia 9.10.2019 r.:

1. W związku z brakiem szczegółowych wymagań w dokumentacji przetargowej prosimy o potwierdzenie, że przewody giętkie, do stosowania w instalacjach solarnych, muszą posiadać wydaną Krajową Ocenę Techniczną ITB oraz oznakowanie znakiem budowlanym, zgodnie z Art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane oraz, że Zamawiający wymaga przedłożenia w/w dokumentów na etapie składania ofert.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie stawia takiego warunku.

2. Odnosząc się do opisu przedmiotu zamówienia a w szczególności do parametrów technicznych izolacji przewodów obiegu glikolowego - informujemy, że w oparciu o obecny stan prawny izolacje wewnątrz budynków powinny być wykonane w

Projekt pn.: „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia - źródło: *Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Załącznik nr3 oraz Rozdział 6/par 267 /pkt8 :*

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Mając na uwadze powyższe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania izolacji NRO - nie rozprzestrzeniającej ognia przy czym na etapie składania ofert wymagane będzie przedstawienie raportu z badań izolacji potwierdzającego jego klasę reakcji na ogień. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści możliwość zastosowania materiału izolacyjnego w klasie reakcji na ogień wg EN 13 501-1 BL-s2, d0 - NRO (nierozprzestrzeniający ognia) wykonanego z włókniny poliestrowej PES. Izolacja ta charakteryzuje się parametrem przewodności cieplnej $\lambda_{40-c} = 0,035$ W/(m*K) i zabezpieczona jest dodatkowo płaszczem foliowym z filtrem UV chroniącym przed uszkodzeniami mechanicznymi. Maksymalna temperatura medium do +220°C, w krótkim okresie czasu do +230°C. Temp, powietrza lub otoczenia od -60°C do +80°C.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza konieczność przedstawienia raportu badań izolacji potwierdzający jego klasę reakcji na ogień oraz dopuszcza rozwiązanie zaproponowane przez oferenta.

Jednocześnie Zamawiający informuje że nie wymaga przedłożenia ww. raportu na etapie składania ofert.

- B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.
- C. W związku z powyższym, Zamawiający **przedłużą termin składania i otwarcia ofert**, tym samym, ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 SIWZ, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 21.10.2019 r. o godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SIWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert upływa w dniu 28.10.2019 r. o godz. 12:00.

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ przed zmianą jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2019 r. o godz. 13:00 w siedzibie



Projekt pn.: „Projekt parasolowy, mikroinstalacje OZE w Gminie Sokołów Małopolski”
współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Zamawiającego:

**Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski pok. Nr 7.**

w rozdziale 14 pkt. 14.3 SIWZ **po zmianie jest:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **28.10.2019 r. o godz. 13:00** w siedzibie
Zamawiającego:

**Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim,
ul. Rynek 1, 36-050 Sokołów Małopolski pok. Nr 7.**

- D. Powyższa zmiana treści SIWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 2019/S 170-414779 w sekcji IV.2.2 - Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału oraz sekcji IV.2.7) Warunki otwarcia ofert oraz zmiany postępowania o identyfikatorze: 96f02f5d-8590-4592-9221-5988c16c0212 opublikowanego na <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Sprostowanie zmian zostało przekazane w dniu 11.10.2019 r. do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej.

Termin składania i otwarcia ofert został również zmieniony na miniPortalu.

- E. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

Z-ca BURMISTRZA
GMINY I MIASTA

Grzegorz Kwiecień
mgr inż. Grzegorz Kwiecień

.....
(podpis kierownika Zamawiającego
lub osoby upoważnionej)

