

Burmistrz Gminy i Miasta  
Sokołów Małopolski

Sokołów Małopolski, 23 lipca 2021 r.

RG.6220.7.2021

### Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust.1 i 2 pkt.1, art.75 ust.1 pkt 4, ust. 80 ust.1, art.82, art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247) oraz § 2 ust.. 1 pkt. 47 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku **Zakładu Komunalnego Spółka z o. o., ul. Łazienna 7, 36 – 050 Sokołów Małopolski** z dnia 24 kwietnia 2021 r. (wpłynął 27 kwietnia 2021 r.) o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „**Budowie zakładu do przetwarzania odpadów komunalnych w Sokołowie Małopolskim oraz przebudowie rowu i wykonaniu urządzenia wodnego**”, które zostanie zlokalizowane na działkach o nr ewid. 4233/3, 4236, 4237, 4238, 4234/4, 4235/4 i 4239 w Sokołowie Małopolskim oraz po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Orzekam o

1. Określeniu rodzaju i miejsca realizacji przedsięwzięcia - Przedsięwzięcie polegało będzie na budowie budynku sortowni wraz z linią do granulacji tworzyw sztucznych, budynku biurowo – socjalnego, wagi samochodowej, parkingu dla klientów i pracowników, 8 boksów żelbetowych zadaszonych wiatą, warsztatu, placu manewrowego i postojowego dla samochodów ciężarowych, naziemnego zbiornika mobilnego na olej napędowy o pojemności 5000 l oraz hali do demontażu odpadów wielkogabarytowych. W ramach prac realizacyjnych przewidziano likwidację końcowego odcinka rowu o długości ok. 8,4 m na działce o nr ewid. 4233/3 wraz z wykonaniem betonowego wylotu z zakładowej kanalizacji deszczowej. Teren zamierzenia inwestycyjnego jest częściowo uzbrojony (sieć wodociągowa oraz energetyczna), w ramach przedsięwzięcia planuje się budowę infrastruktury oraz realizację nowych przyłączy. Realizacja przedsięwzięcia obejmowała będzie likwidację (przesunięcie) sieci wodociągowej oraz napowietrznej sieci eNN. Zamierzenie inwestycyjne zlokalizowane będzie w miejscowości Sokołów Małopolski na działkach o nr ewid. 4233/3, 4236, 4237, 4238, 4234/4, 4235/4, 4239.

*decyzję przygotował Paweł Bialek- inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego,  
w UGIM Sokołów Małopolski  
tel. 17 7729 019, w. 21, e- mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl*

ul. Rynek 1 36- 050 Sokołów Młp.	e- mail: uгим@sokolow-mlp.pl	Tel. 17 7729 019 fax: 0177729 019 w.28
-------------------------------------	------------------------------	---

2. Ustaleniu istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:
  - 2.1 Prace budowlane związane z realizacją zamierzenia prowadzone będą wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. od 06.00 do 22.00, przy użyciu sprzętu we właściwym stanie technicznym.
  - 2.2 Urządzenia emitujące hałas, wchodzące w skład projektowanej linii, tj. m. in. rozrywarka, silos/silosy, podajniki do zagęszczenia, układ granulacyjny, przesiewacze, separatory, system przenośników, prasa kanałowa będą zainstalowane i będą pracować wewnątrz obiektów (hal).
  - 2.3 W porze nocy (tj. w godz. od 22.00 do 06.00) funkcjonować będzie jedynie jedno urządzenie wentylacyjne (ruch pojazdów, praca linii technologicznych nie będą się odbywać).
  - 2.4 W ramach przedsięwzięcia przetwarzane będą wyłącznie odpady inne niż niebezpieczne.
  - 2.5 Odpady przetwarzane będą w procesie odzysku R12 - *wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R11 (sortowanie odpadów oraz demontaż odpadów wielkogabarytowych) oraz w procesie R3 - recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)* – proces granulacji tworzyw sztucznych.
  - 2.6 Wydajność linii do sortowania odpadów kształtować się będzie na poziomie 20 000 Mg/rok, zaś linii do granulacji tworzyw sztucznych na poziomie 3 500 Mg/rok.
  - 2.7 Linia do segregacji odpadów oraz linia do granulacji tworzyw sztucznych znajdować się będą w hali sortowni.
  - 2.8 Odpady przeznaczone do sortowania, magazynowane będą w wydzielonym do tego celu boksie zlokalizowanym wewnątrz hali sortowni.
  - 2.9 Odpady o kodzie 20 03 07 – odpady wielkogabarytowe, przed przetworzeniem, magazynowane będą w hali demontażu odpadów wielkogabarytowych, zaś odpady powstające po ich przetworzeniu, magazynowane będą również w ww. hali demontażu oraz w żelbetowych, zadaszonych boksach.
  - 2.10 Odpady powstające po procesie sortowania na linii sortowniczej, zostaną skierowane do boksów pod kabiną sortowniczą, a następnie po ich zbelowaniu, magazynowane będą w żelbetowych, zadaszonych boksach, znajdujących się na zewnątrz.
  - 2.11 Wysortowane na linii sortowniczej odpady o kodzie 19 12 10 – *odpady palne (paliwo alternatywne)* – PreRDF, za pomocą przenośników trafią do prasokontenerów, zlokalizowanych poza halą, a po ich zapelnieniu zostaną przewiezione i opróżnione do żelbetowych, zadaszonych boksów, znajdujących się na zewnątrz.
  - 2.12 Wysortowane na linii do sortowania odpady o kodzie 19 12 04 - *tworzywa sztuczne i guma* - przed przetworzeniem na linii granulacji tworzyw sztucznych, magazynowane będą w boksie pod kabiną sortowniczą, zaś powstały produkt, magazynowany będzie również wewnątrz hali.
  - 2.13 Ogrzewanie obiektów oraz wytwarzanie ciepłej wody realizowane będzie z wykorzystaniem energii elektrycznej.

decyzję przygotował Paweł Bialek- inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego,

w UGIM Sokołów Małopolski

tel. 17 7729 019, w. 21, e- mail: [pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl](mailto:pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl)

ul. Rynek 1 36- 050 Sokołów Młp.	e- mail: <a href="mailto:ugim@sokolow-mlp.pl">ugim@sokolow-mlp.pl</a>	Tel. 17 7729 019 fax: 0177729 019 w.28
-------------------------------------	---	---

- 2.14 Transport odpadów odbywać się będzie w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się odpadów poza środki transportu m. in. przez wykorzystywanie pojazdów odpowiednich do przewozu danego rodzaju odpadu.
- 2.15 Procesy technologiczne prowadzone będą wyłącznie wewnątrz budynków.
- 2.16 Podczas fazy eksploatacji woda będzie dostarczana z sieci wodociągowej.
- 2.17 Woda w linii do mycia odpadów będzie pracować w obiegu zamkniętym, a czyszczenie linii technologicznych przeprowadzane będzie metodą „na sucho”.
- 2.18 Powstające na etapie eksploatacji ścieki bytowe oraz ścieki przemysłowe będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej.
- 2.19 Ścieki przemysłowe z instalacji do mycia odpadów będą oczyszczane w zakładowej oczyszczalni ścieków.
- 2.20 Ścieki przemysłowe powstające jako odcieki z gromadzonych odpadów, po podczyszczeniu w osadniku będą kierowane do kanalizacji sanitarnej.
- 2.21 Jakość ścieków technologicznych odprowadzanych do kanalizacji sanitarnej musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Budownictwa w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1757).
- 2.22 Przetwarzane odpady będą magazynowane pod zadaszeniem.
- 2.23 Warsztat oraz miejsce magazynowania środków chemicznych posiadać będą szczelną posadzkę.
- 2.24 Stanowisko dystrybucji paliwa z naziemnym zbiornikiem oleju napędowego zostanie posadowione na szczelnej nawierzchni, z której wody opadowe lub roztopowe będą oczyszczane w separatorze substancji ropopochodnych.
- 2.25 Podczas fazy realizacji i eksploatacji Zakład będzie wyposażony w sorbenty, w ilościach umożliwiających skuteczną neutralizację miejsca wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn budowlanych.
- 2.26 Podczas fazy realizacji plac budowy zostanie wyposażony w przenośne toalety. Ścieki bytowe będą gromadzone w szczelnych zbiornikach przenośnych sanitariatów, opróżnianych przez uprawione podmioty.
- 2.27 W przypadku wystąpienia konieczności odwodnienia wykopów budowlanych woda przed wprowadzaniem do rowów/cieków będzie oczyszczana ze względu na zawartość zawiesiny ogólnej.
- 2.28 Zaopatrzenie w wodę do celów socjalnych będzie odbywać się z gminnej sieci wodociągowej.
- 2.29 Należy zastosować zabezpieczenia techniczne oraz zapewnić nadzór w celu minimalizowania gradacji owadów, gryzoni i ptaków.
- 2.30 Magazynowanie odpadów mogących powodować efekt odorowy należy prowadzić w sposób ograniczający emisje.
- 2.31 Wody deszczowe z dachu hali nr 1 po realizacji przedsięwzięcia, odprowadzane będą do istniejącej zakładowej kanalizacji deszczowej. Po realizacji przedsięwzięcia nie zwiększy się ilość wód opadowo – roztopowych, ponieważ teren realizacji przedsięwzięcia jest od wielu lat przekształcony przemysłowo i utwardzony. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie zmieni się wartość powierzchni biologicznie czynnej.

*decyzję przygotował Paweł Bialek- inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego,*

*w UGIM Sokołów Małopolski*

*tel. 17 7729 019, w. 21, e- mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl*

ul. Rynek 1 36- 050 Sokołów Młp.	e- mail: ugrim@sokolow-mlp.pl	Tel. 17 7729 019 fax: 0177729 019 w.28
-------------------------------------	-------------------------------	---

- 2.32 Ze względu na wysoki poziom zwierciadła wód gruntowych na terenie realizacji przedsięwzięcia może wystąpić konieczność ciągłego lub okresowego odwadniania wykopów. Jeśli warunki gruntowo wodne będą wymagały odwadniania wykopów, Inwestor po wykonaniu odpowiedniego operatu wodnoprawnego wystąpi o pozwolenia na zrzut wód z odwadniania do własnej kanalizacji deszczowej. Wody z odwadniania wykopów przed zrzutem do odbiornika będą podczyszczane i będą miały odpowiednie właściwości fizyko – chemiczne dla wód kierowanych od odbiornika (przede wszystkim w zakresie zawiesiny ogólnej).
- 2.33 Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sorbety w ilościach umożliwiającą skuteczną neutralizację miejsca wycieku substancji ropopochodnych w przypadku uszkodzenia maszyn budowlanych.
- 2.34 W przypadku zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi grunt zostanie usunięty do głębokości infiltracji zanieczyszczeń, a usunięta partia ziemi zostanie przekazana do utylizacji uprawnionemu podmiotowi.
3. Ustaleniu następujących wymagań dotyczących ochrony środowiska koniecznych do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247):
- 3.1 Należy uwzględnić zalecenia wynikające z punktu 1 i 2 niniejszej decyzji.
- 3.2 Równoważny poziom mocy akustycznej pojedynczego urządzenia wentylacyjnego nie będzie przekraczał wartości 90 dB(A), urządzenia klimatyzacyjnego – 95,0 dB(A), wózka widłowego – 88,8 dB(A), ładowarki – 88,8 dB(A).
- 3.3 Powierzchnie, na których będą prowadzone procesy magazynowania oraz odzysku odpadów będą szczelne, a odcieki – ścieki przemysłowe z tych powierzchni będą odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej, po oczyszczeniu w osadniku.
- 3.4 Drogi, place manewrowe i parkingi zostaną wykonane jako szczelne. Wody opadowe lub roztopowe będą ujmowane do zakładowej kanalizacji deszczowej i oczyszczane w separatorze z osadnikiem przed wprowadzaniem do ziemi – otwartego rowu poprzez wylot na dz. o nr ewid. 4233/3.
- 3.5 Należy zapewnić wentylację mechaniczną hali.
- 3.6 Należy zastosować przegrody budowlane o izolacyjności akustycznej określonej w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
4. Nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o których mowa w art. 72 ust. 1 z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

*decyzję przygotował Paweł Bialek- inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego,  
w UGIM Sokółów Małopolski  
tel. 17 7729 019, w. 21, e- mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl*

ul. Rynek 1 36- 050 Sokółów Młp.	e- mail: ugrim@sokolow-mlp.pl	Tel. 17 7729 019 fax: 0177729 019 w.28
-------------------------------------	-------------------------------	---

## Uzasadnienie

W dniu 27 kwietnia 2021 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Gminy i Miasta Sokolów Małopolski wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedsięwzięcie będące przedmiotem postępowania zostało zaliczone do mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 59 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

W powyższej sytuacji Burmistrz Gminy i Miasta Sokolów Małopolski wystąpił 27 kwietnia 2021 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia, oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie i do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Stalowej Woli o wydanie opinii co do warunków realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z 5 maja 2021 r, znak WOOS.4221.17.6.2021.IM.2 wezwał do uzupełnienia przesłanych dokumentów o informację w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Informacja taka została przesłana 6 maja 2021 r.

W dniu 10 maja 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Uzupełnienie zostało złożone przez Inwestora 18 maja 2021 r. a następnie 20 maja 2021 przesłane do ww. organów uprawnionych do wydania uzgodnienia i opinii.

W dniu 26 maja 2021 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wydał Opinię Sanitarną znak PSNZ.9022.7.7.2021, w której pozytywnie zaopiniował realizację przedsięwzięcia oraz określił warunki jego realizacji.

W dniu 27 maja 2021 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał postanowienie znak RZ.ZZŚ.4.4360.7.2021.AT, w którym uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z 11 czerwca 2021 r, znak WOOS.4221.17.6.2021.IM.12 wezwał do uzupełnienia Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Inwestor samodzielnie przekazał jeden egzemplarz uzupełnienia do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie zaś trzy egzemplarze złożył w Urzędzie Gminy i Miasta Sokolów Małopolski. Burmistrz Gminy i Miasta Sokolów Małopolski przesłał 22 czerwca 2021 r. po jednym egzemplarzu uzupełnienia Raportu do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wraz z prośbami o udzielenie informacji czy wobec treści złożonego uzupełnienia ulegną zmianie wcześniej wydane opinie tych organów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie w dniu 29 czerwca 2021 r. wydał Opinię sanitarną znak PSNZ.9022.7.13.2021, w której podtrzymał zajęte wcześniej stanowisko. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w piśmie z 1 lipca 2021 r znak RZ.ZZŚ.4.4360.12.2021.AT również podtrzymał zajęte wcześniej stanowisko.

W dniu 2 lipca 2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał postanowienie znak WOOS.4221.17.6.2021.IM.18, w którym uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia.

*decyzję przygotował Paweł Bialek- inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego,  
w UGIM Sokolów Małopolski  
tel. 17 7729 019, w. 21, e- mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl*

ul. Rynek 1 36- 050 Sokolów Młp.	e- mail: ugrim@sokolow-mlp.pl	Tel. 17 7729 019 fax: 0177729 019 w.28
-------------------------------------	-------------------------------	---

W procesie wydawania decyzji zostało przeprowadzone postępowanie z udziałem społeczeństwa, w ramach którego Burmistrz Gminy i Miasta Sokółów Małopolski poinformował o:

- 1) przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
- 2) wszczęciu postępowania;
- 3) przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;
- 4) organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;
- 5) możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu;
- 6) możliwości składania uwag i wniosków;
- 7) sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 30-dniowy termin ich składania - termin ten został wyznaczony od 23 czerwca 2021 r do 22 lipca 2021 r.
- 8) organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków;

Ponadto w treści obwieszczenia zawarto informację o tym, że nie planuje się przeprowadzenia rozprawy administracyjnej oraz o tym, że w przedmiotowej sprawie nie jest prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

W terminie wyznaczony m obwieszczeniu nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski.

W niniejszej decyzji w całości uwzględniono treść uzgodnienia i opinii organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247).

W treści niniejszej decyzji uwzględniono również ustalenia co do sposobów ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zawarte w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i w uzupełnieniach tego raportu.

Materiałem dowodowym jaki brano pod uwagę w powyższym rozstrzygnięciu były dołączone do wniosku o wydanie decyzji; raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia oraz załączniki graficzne określające położenie przedsięwzięcia i zasięg jego oddziaływania Ponadto wzięto pod uwagę treść uzupełnień raportu oraz uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.

Na podstawie ww. materiału dowodowego uznano za udowodnione, że planowane przedsięwzięcie może zostać zrealizowane w zakresie wskazanym we wniosku o dołączonej do niego dokumentacji. Potwierdzono także, że trakcie realizacji oraz funkcjonowania przedsięwzięcie będzie generować oddziaływania w postaci hałasu, pylenia, wytwarzania ścieków oraz odpadów. Jednakże rozwiązania chroniące środowisko nałożone niniejszą decyzją pozwolą na dotrzymania wyznaczonych prawem norm w zakresie emisji. Ze względu na to, iż uznano że przedsięwzięcie spełni wymogi stawiane przez przepisy z zakresu ochrony środowiska, nie nałożono obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę przedmiotowego przedsięwzięcia.

*decyzję przygotował Paweł Bialek- inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego,  
w UGIM Sokółów Małopolski  
tel. 17 7729 019, w. 21, e- mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl*

ul. Rynek 1 36- 050 Sokółów Młp.	e- mail: ugim@sokolow-mlp.pl	Tel. 17 7729 019 fax: 0177729 019 w.28
-------------------------------------	------------------------------	---

**Pouczenie:**

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Miasta Sokółów Małopolski w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Burmistrz Gminy i Miasta  
Sokółów Małopolski

Z up. Burmistrza  
Paweł Bialek  
Inspektor

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 *ustawy ooś.*

Otrzymują:

1. Wnioskodawca.
2. Pozostałe strony, wedle wykazu znajdującego się w aktach sprawy, w drodze obwieszczenia.
3. Marszałek Województwa Podkarpackiego i Starosta Rzeszowski – decyzję ostateczną
4. Ograny współdziałające, zgodnie z art. 74 ust. 4 ustawy ooś.
5. Ad acta.

*decyzję przygotował Paweł Bialek- inspektor w Referacie Rozwoju Gospodarczego,  
w UGIM Sokółów Małopolski  
tel. 17 7729 019, w. 21, e- mail: pawel.bialek@e-sokolow-mlp.pl*

ul. Rynek 1 36- 050 Sokółów Młp.	e- mail: ugim@sokolow-mlp.pl	Tel. 17 7729 019 fax: 0177729 019 w.28
-------------------------------------	------------------------------	---