



Stalowa Wola, dnia 20 sierpnia 2020 r.

**Państwowe Gospodarstwo  
Wodne Wody Polskie  
Dyrektor Zarządu Zlewni  
w Stalowej Woli**  
RZ.ZUZ.4.4210.168.2020.EL

**OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI**

Zgodnie z art. 401 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r., poz. 310 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w związku z wnioskiem Gminy Sokołów Małopolski,

**DYREKTOR ZARZĄDU ZLEWNI W STALOWEJ WOLI, ZAWIADAMIA STRONY POSTĘPOWANIA.**

że w dniu 20 sierpnia 2020 r. udzielono Gminie Sokołów Małopolski pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną polegającą na wprowadzaniu oczyszczonych ścieków komunalnych do rowu melioracyjnego T4 poprzez istniejący wylot z lokalizacją oraz oddziaływaniem na działkach ewid. Nr 3706/2, 3706/3, 3706/1, 3685 obręb 0001 Sokołów Małopolski, jednostka ewidencyjna 181611\_4 Sokołów Małopolski – miasto oraz nr 1840, 1846, 1847, 1844, 1848/2, 1852, 1853, 2017/3 obręb 0005 Trzebuska, oraz nr 3599/1, 3243 obręb 0007 Wólka Niedźwiedzka, jednostka ewidencyjna 181611\_5 Sokołów Małopolski – obszar wiejski, powiat rzeszowski, województwo podkarpackie, w ilościach:  $Q_{\max} = 0,0833 \text{ m}^3/\text{s}$ ,  $Q_{\text{sr.d.}} = 2\,000 \text{ m}^3/\text{d}$ ,  $Q_{\text{dop. roczne}} = 730\,000 \text{ m}^3/\text{rok}$ ,  
o najwyższych dopuszczalnych wartościach następujących wskaźników zanieczyszczeń:

L.p.	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Najwyższa dopuszczalna wartość wskaźnika
1.	Biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT <sub>5</sub> ) oznaczane z dodatkiem inhibitora nityfikacji	mgO <sub>2</sub> /l	15
2.	Chemiczne zapotrzebowanie na tlen (ChZT <sub>cr</sub> ) oznaczane metodą dwuchromianową	mgO <sub>2</sub> /l	125
3.	Zawiesiny ogólne	mg/l	35
4.	Azot ogólny	mgN/l	15
5.	Fosfor ogólny	mgP/l	2
6.	pH		6,5 – 9
7.	Chlorki	mg Cl/l	1 000
8.	Siarczany	mg SO <sub>4</sub> /l	500
9.	Arsen	mg As/l	0,1
10.	Cynk	mg Zn/l	2
11.	Chrom ogólny	mg Cr/l	0,5
12.	Miedź	mg Cu/l	0,5
13.	Nikiel	mg Ni/l	0,5
14.	Ogólny węgiel organiczny (OWO)	mg C/l	30
15.	Węglowodory ropopochodne	mg/l	15

Z treścią decyzji można się zapoznać w Zarządzie Zlewni w Stalowej Woli, z siedzibą ul. Jagiellońska 17, 37-450 Stalowa Wola. Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.



**Dyrektor  
Zarządu Zlewni**  
*Witold Bielecki*

OBWIESZCZENIE zamieszcza się na tablicy ogłoszeń i BIP Gminy Sokołów Małopolski, Starostwa Powiatowego w Rzeszowie, BIP PGW WP RZGW w Rzeszowie, tablicy ogłoszeń Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.