

ZAPYTANIE CENOWE

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sokołowie Małopolskim zwraca się z prośbą o przedstawienie Państwa oferty cenowej z uwzględnieniem poniższych wymagań:

1. Przedmiot zamówienia:

1. Dostawa szafy sterowniczej przepompowni ścieków dla 2 pomp sterowanych sondą hydrostatyczną o mocy pomp 3 KW w spełniającej wymagania:

- Obudowa z tworzywa klasa szczelności min IP66 z fundamentem
- sterowanie dwoma pompami z (np. sterownik logo, IDEC esp), napięcie sterowania dla 12V st. dla sterownika sondy, (lampki softstarty 5,5 KW, 12 A, 400V), poziom suchobiegu i przepiętnienia od pływaka w przepompowni
- elementy sterowania na drzwiach wewnętrznych (wyłącznik główny, przełączniki rodzaju pracy, gniazdo remontowe 230V, lampki sygnalizacyjne
- tory prądowe pomp z wyłącznikiem silnikowym i softstartem, główne zabezpieczenie zwarciove i wyłącznik różnicowo prądowy
- przekaźniki, zaciski do połączenia przewodów, przekaźnik kontroli faz
- przetwornik ciśnienia 4-20 mA, (0-10 bar),
- Sterowanie realizowane przez sterownik, zasilacz z akumulatorem
- Podłączenie pomp do listwy zaciskowej, sygnały sterujące do modemu (poziom ścieków 4-20 mA , sygnalizacja awarii pomp P1 i P2, suchobiegu przepiętnienie, brak fazy, Praca P1 Praca P2 stany 0V lub 12V wyprowadzone na listwę przygotowane do podłączenia modemu

2. Warunki wymagane od Wykonawców:

Miejsce odbioru/dostawy: ustalone indywidualnie z dostawcą dowóz lub odbiór osobisty. Sprzęt nowy i objęty gwarancją.

3. Termin realizacji zamówienia:

do 30.08.2024 r.

4. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający kieruje się kryterium najniższej ceny. Cena określona w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

5. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Zamawiający nie przewiduje publicznego otwarcia ofert.

6. Wynik postępowania:

Wynik postępowania zostanie opublikowany na stronie internetowej BIP bez powiadamiania wykonawców, którzy złożyli oferty. Zamawiający wymaga umowy cywilno-prawnej na zakup. Umowa taka zostanie sporządzona po wyłonieniu wykonawcy.

7. Warunki płatności:

Rozliczenie transakcji nastąpi przelewem na konto wskazane na fakturze w ciągu 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę.

8. Osoba do kontaktu:

Marek Pasierb
tel. 177729148, 177729287

9. Oferty należy przekazać w terminie:

do 28.06.2024 r. do godz. 12.00

10. Ofertę należy przesłać do siedziby Zamawiającego:

- e-mail: marek. pasierb@e-sokolow-mlp.pl
- Łazienna 7, 36-050 Sokołów Małopolski

11. Załącznik:

- formularz cenowy oferty.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Dyrektor Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Marek Pasierb

ZWIK/395/ 2024

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

Adres Wykonawcy:

NIP:

REGON:

1. Dostawa szafy sterowniczej przepompowni ścieków dla 2 pomp sterowanych sondą hydrostatyczną o mocy pomp 5,5 KW

Kwota netto:

Kwota brutto:

1. Oferujemy wykonanie zamówienia w terminie do 28. 06 .2024 r.
2. Oświadczamy, że cena oferty (z podatkiem VAT) jest ceną faktyczną na dzień składania oferty.
3. Oświadczamy, że cena podana w ofercie będzie podlegała zmianie wyłącznie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.
4. Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu.

Dnia:

.....
(podpis upoważnionego przedstawiciela)