



Gmina Sokołów Małopolski

Sokołów Małopolski 14.03.2025 r.

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

RG.271.3.2025.JSZ

**Dotyczy zapytania ofertowego pn.: „Doposażenie placów zabaw w Wólce
Niedźwiedzkiej”, znak: RG.271.3.2025.JSZ**

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego:

Pytania z dnia 10.03.2025 r.;

1. Czy zamawiający do puści wykonanie zabudowy bocznej urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią z HDPE zamiast LDPE?

Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podestu z urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią ze sklejki antypoślizgowej lub HDPE zamiast LDPE?

Tak zamawiający dopuszcza takie rozwiązania.

3. Czy zamawiający posiada wizualizacje przykładowych urządzeń i może je udostępnić ?

Zamawiający udostępnia przykładowe wizualizacje urządzeń w odrębnym pliku.

4. Czy zamawiający wykonanie dachu i siedziska urządzenia zabawowego tunelowego z płyty HDPE zamiast HPL?

Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

5. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podestu urządzenia zabawowego tunelowego ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej lub HDPE zamiast LDPE?

Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim

ul. Rynek 1

36-050 Sokołów Małopolski

ugim@sokolow-mlp.pl

NIP: 814-12-58-727

Pismo przygotowała:

Joanna Szypuła

Podinspektor w RRG Urzędu Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

+48 17 77 29 019 w. 21

sekretarz@sokolow-mlp.pl



Zmawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

6. Czy Zamawiający dopuści wykonanie urządzeń: huśtawki, urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią i urządzenia zabawowego labirynt z rur fi 80?

Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań, fi 90 to najmniejsza średnica, jaką należy zaoferować.

7. Czy zamawiający dopuści wykonanie zjazdu linowego jak w załączniku?

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie zjazdu linowego w zakresie dł. liny pomiędzy 24-25 m długości.

Pytania z dnia 11.03.2025 r.

1. Czy zamawiający dopuści urządzenia kółko krzyżyk oddzielnie z ciuchcią?

Zamawiający nie przewiduje montażu dodatkowych urządzeń, gra ma znajdować się na ścianie ciuchci ze względu na brak miejsca.

2. Czy Zamawiający dopuści wykonanie zabezpieczeń i podestu urządzenia zabawowego ze zjeżdżalnią z płyt HDPE lub HPL zamiast LDPE?

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytania z 12.03.2025 r.

1. Czy zamawiający dopuszcza konstrukcje z rur fi 76,1 mm w urządzeniu zabawowym a'la labirynt, huśtawka?

Zamawiający nie dopuszcza takich rozwiązań, fi 90 to najmniejsza średnica, jaką należy zaoferować.

Zastępca Burmistrza

Gminy i Miasta Sokołów Małopolski

Sławomir Ożóg



**Sokołów
Małopolski**

Urząd Gminy i Miasta w Sokółowie Małopolskim

ul. Rynek 1, 36-050 Sokółów Małopolski
+48 17 77 29 019, ugim@sokolow-mlp.pl

Urząd Gminy i Miasta w Sokółowie Małopolskim

ul. Rynek 1
36-050 Sokółów Małopolski
ugim@sokolow-mlp.pl
NIP: 814-12-58-727

Pismo przygotowała:

Joanna Szypuła
Podinspektor w RRG Urzędu Gminy i Miasta Sokółów Małopolski
+48 17 77 29 019 w. 21
sekretarz@sokolow-mlp.pl

www.sokolow-mlp.pl