

Sokołów Małopolski, 26 czerwca 2026 r.

RG.271.17.2026.PB

Dotyczy zapytania ofertowego pn.:

**„Dostawa i ustawienie kontenera na działce nr ewid. 2136/3
w Wólce Niedźwiedzkiej”**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW NR 1

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców zadane w trakcie postępowania:

Pytanie nr 1:

Czy dopuszcza się wykonanie obiektu z dwóch niezależnych modułów? Proponuję dwa kontenery 6,06 długości i szerokości 2,99m co w praktyce da około 12,12 m i 2,99 czyli powierzchniowo ponad 36m². Takie rozwiązanie będzie tańsze i łatwiejsze w ewentualnej relokacji kontenerów.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 2:

Czy dopuszcza się inne wypełnienie sufitu i podłogi? Proponuję rozwiązanie o takiej samej lub lepszej przenikalności cieplnej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 3:

Czy aluminiowe drzwi zewnętrzne można zastąpić stalowymi 900x2000? Jaka jest najmniejszy dopuszczalny wymiar drzwi wejściowych?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie drzwi aluminiowych stalowymi 900x2000. Najmniejszy dopuszczalny wymiar drzwi wejściowych to 1115x2200 mm (światło przejścia minimum 90 cm).

Pytanie nr 4:

Czy dopuszczalna jest zmiana wymiaru okien przy zachowaniu tego samego stosunku wymiaru drzwi do powierzchni pomieszczenia?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Pytanie nr 5:

Czy dopuszczalne jest zastosowanie płyty z rdzeniem styropianowym w ścianach działowych?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane rozwiązanie.

Burmistrz Gminy i Miasta
Sokołów Małopolski
Andrzej Kraska